


# Scheda tecnica

## Passerella EKS 60 FS

Codice articolo: 6056423



EKS 60 = Sistema di passerelle portacavi extra pesante con altezza del bordo pari a 60 mm.  
I giunti lineari devono essere ordinati separatamente in tutte le versioni.  
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	6056423
Tipo	EKS 640 FS
Sigla 1	Passerella portacavi EKS
Sigla 2	perforata
Produttore	OBO
Dimensione	60x400x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	736,667 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	26,3348 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Passerella EKS 60 FS

Codice articolo: 6056423



### Misure



Dimensioni	60 x 400
Lunghezza	3.000 mm
Lunghezza	118 ft
Larghezza	400 mm
Larghezza	16 in
Altezza	60 mm
Altezza	2 in
Spessore lamiera	0,1 in
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione B	400 mm

### Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	238 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	23800 mm <sup>2</sup>
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

# Scheda tecnica


## Passerella EKS 60 FS

Codice articolo: 6056423



### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	2,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,7 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1,4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,95 kN/m



### Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo EKS 60

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi