

Scheda tecnica

Staffa a soffitto e a parete TP A2

Codice articolo: 6365995



Staffa a soffitto TP con morsetti per il fissaggio senza viti di passerelle a filo.
Se la staffa viene fissata direttamente alla parete o al soffitto, per motivi di stabilità, è sempre necessario utilizzare il distanziatore del tipo DS 4.

Altezza laterale massima del sistema portacavi 60 mm.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|--|-------------------------------------|
| Codice articolo | 6365995 |
| Tipo | TPDG 345 A2 |
| Definizione 1 | Staffa a parete e a soffitto |
| Definizione 2 | per passerella grigliata |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | B345mm |
| Colore | acciaio inox |
| Materiale | Acciaio INOX 1.4301 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 5 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 81 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 3,9078 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Staffa a soffitto e a parete TP A2

Codice articolo: 6365995



Misure




| | |
|--------------|--------|
| Lunghezza. | 175 mm |
| Larghezza | 345 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Dimensione B | 345 mm |
| Dimensione H | 175 mm |
| Dimensione L | 250 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|----------------------------------|
| Versione | Staffa di sospensione (staffa C) |
| F in kN Soffitto | 0.5 kN |
| F in kN Parete | 0.55 kN |
| Mantenimento funzionale | no |
| per larghezza max | 300 mm |
| per larghezza min. | 300 |
| Adatto per passerelle grigliate | sì |
| Adatto per passerelle portacavi | no |
| Adatto per passerelle | no |
| Adatto per larghezza passerelle/scalette | 300 mm |

Carichi



Schema di sollecitazione staffa a soffitto TPDG

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
 - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm

Scheda tecnica

Staffa a soffitto e a parete TP A2

Codice articolo: 6365995



Parametri tassello per staffa a parete e soffitto TPDG



| Fissaggio a parete | | Carico massimo [kN] | | | | |
|--------------------|--|------------------------|------|------|------|------|
| | | Lunghezza mensola [mm] | | | | |
| Tipo tassello | | 145 | 245 | 345 | 445 | 545 |
| BZ3 8x95/0-40 | | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,44 |
| BZ3 10x90/0-30 | | 1,03 | 0,96 | 0,68 | 0,54 | |

Carico massimo F = peso del cavo + passerella + staffa a soffitto. La portata aumenta notevolmente per un impiego in calcestruzzo non fessurato. I valori indicati si riferiscono a calcestruzzo della classe di resistenza C20/25.